RuferLab
Laboratoire d'analyse

Administration communale de la Baroche
Service des eaux
Rte Principale 64
CH- 2947 Charmoille

Rapport d'analyse d'échantillon : 172061-1

Courchavon, le 27 octobre 2017

N° de client	00089
N° de dossier	1700844
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	M. Grossenbacher
Date de prélèvement	23 octobre 2017
Date de réception	23 octobre 2017
Point de prélèvement	Source d'Asuel, après UV
Remarque :	

Analyses effectuées, échantillon n° 172061

Paramètres prélèvement	Désignation	Unité
Heure de prélèvement	8h30	
Nombre de flacons	2	
Température	8.0	°C
Traitement	UV	
Conditions météo	pluvieux	

Analyses effectuées

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité
Escherichia Coli	MOD_504_002_15_00	0	germes/100 ml
Entérocoques	MOD_504_002_15_00	0	germes/100 ml
Germes aérobies	MOD_504_002_15_00	2	germes/ml

Date de mise en culture : 23 octobre 2017

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées, échantillon n° 172061

Paramètre	Méthode	Date d'analyse	Résultat	Unité
pH	MOD_504_004_12_00	23.10.2017	6.82	
Conductivité (20°C)	MOD_504_004_12_00	23.10.2017	413	µS/cm
Turbidité	MOD_504_004_20_01	23.10.2017	0.167	FNU
Absorption UV 254 nm	MOD_504_004_16_01	23.10.2017	0.011	cm-1
Carbone organique dissous (DOC)	MOD_504_004_24_00	23.10.2017	0.85	mg C/l
Ammonium	MOD_504_004_16_02	24.10.2017	0.007	mg NH_4^+/l
Dureté totale	Calcul	27.10.2017	25.1	°f
Minéralisation totale	Calcul	27.10.2017	402	mg/l
Calcium	MOD_504_003_01_01	24.10.2017	95.7	mg Ca^{++}/l
Magnésium	MOD_504_003_01_01	24.10.2017	2.98	mg Mg^{++}/l
Potassium	MOD_504_003_01_01	24.10.2017	0.392	mg K^+/l
Sodium	MOD_504_003_01_01	24.10.2017	0.879	mg Na^+/l
Chlorure	MOD 504_004_25_00	27.10.2017	1.41	mg Cl^-/l
Nitrate	MOD 504_004_25_00	27.10.2017	5.40	mg NO_3^-/l
Nitrite	MOD 504_004_25_00	27.10.2017	< 0.01	mg NO_2^-/l
Sulfate	MOD 504_004_25_00	27.10.2017	5.83	mg SO_4^{--}/l

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non-accréditées. Ce document est la propriété exclusive de RuferLab S.A. et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation écrite.

RuferLab SA

Rufer Stéphane
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable microbiologie

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch